

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00483/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011158

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС».

Место нахождения: 107045, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛОКОЛЬНИКОВ, ДОМ 11.

ОГРН 5087746653760, телефон +74957950595, факс +74957950595, e-mail: ceresit.ru@henkel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС».

Перечень филиалов завода-изготовителя согласно приложению № 1 на одном листе.

Место нахождения: 140413, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОЛОМНА, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 1а.

ОГРН 5087746653760, телефон +74957950595, факс +74957950595, e-mail: ceresit.ru@henkel.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комната №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия декоративно-отделочные на основе полимерных штукатурок, нанесенных на несгораемое основание, применяемые для внутренней отделки помещений, торговой марки "Ceresit" (Церезит), марок: Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 60 Visage, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, Ceresit СТ 174, Ceresit СТ 175, Ceresit СТ 74, Ceresit СТ 75, Ceresit СТ 77, Ceresit СТ 710 Visage, Ceresit СТ 760 Visage, толщиной сухого слоя от 0,5 до 4,0 мм, расходом от 1,5 до 6,0 кг/м², выпускаемые по ТУ 5772-010-58239148-2006 с изм. 1-5. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1. Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно приложению №2 на 1 листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-275/05-2020 от 20.05.2020, выдан испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 772-СС/12-2019 от 02.12.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2020 по 19.05.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00483/20

(обязательная сертификация)

№ 0021776

Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	140413, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	456543, РОССИЯ, Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, поселок Роза, переулок Щорса, дом 9 Д
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	433390, РОССИЯ, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО «Тушинское сельское поселение», улица Эстонское поле, строение 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	357000, РОССИЯ, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Торговая, дом 41
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	630511, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, дом 27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	223036, БЕЛАРУСЬ, Минский район, город Заславль, улица Строительная, дом 1, корпус 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКЕЛЬ РУС»	187000, РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, Московское шоссе, дом 1



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00483/20
(обязательная сертификация)

№ 0021777

Приложение №2
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия